

**Муниципальное казенное  
образовательное учреждение  
дополнительного образования  
Дом детского творчества  
пгт Кильмезь Кировской области**

613570, пгт Кильмезь  
ул.Труда, дом 13  
тел: (83338) 2-15-44  
e-mail: DDTKilmez.ru@yandex.ru

№ 58 «28» апреля 2021 г.  
на № 166-4-20-10 от 30.03.2021

Ответ на представление

Главный государственный инспектор  
Кильмезского района по пожарному  
надзору В.В.Фоминых

Уважаемый Владимир Валерьевич!

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений от 30.03.2021 № 166-4-20-10 сообщая следующее:

1. На изготовление проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составлен сметный расчет. Но так как в Смете МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь на 2021 году средств на это не предусмотрено, на имя главы района подано Ходатайство о выделении денежных средств. Прилагается.

2. В ответ на п.2 Представления сообщаем, что данные помещения – не складские. Согласно техническому паспорту указанные помещения – «Навес» и «Гардеробная». На данный момент в помещениях проведена уборка, помещения не носят назначение складского характера.

3. На объекте действительно отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций. Доводим до вашего сведения, что здание было куплено администрацией Кильмезского района и передано в оперативное управление Учреждению. В связи с этим в Ходатайстве, поданном на имя главы района, был сделан запрос на представление данной документации. Прилагается.

4. На огнезащитную обработку сгораемых (деревянных) конструкций чердачного помещения составлена смета, и подано ходатайство на имя главы района о выделении денежных средств, так как в Смете МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь на 2021 год денежные средства на это не предусмотрены.

Как только денежные средства будут выделены, нарушения, указанные в Представлении, будут устранены.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия ходатайства на 1 л. в 1 экз.

Директор



*Е.И. Макарова*

Е.И.Макарова

