



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кильмезского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Октябрьская 1 а, пгт Кильмезь, 613570, тел. 2-13-60 (код 83338)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора (контроля), номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1

по устранению обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества пгт Кильмезь Кировской области (МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь, ОГРН
1024300958076, ИНН 4310002809)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора Кильмезского района по
пожарному надзору от 24.02.2021 № 4 Фоминых Владимира Валерьевича, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

“ 19 ” марта 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
“ 23 ” марта 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
“ 29 ” марта 20 21 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин.

проведена плановая, выездная проверка:

Здания и территории МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь по адресу: 613570, Кировская область,
Кильмезский район, пгт Кильмезь, ул. Труда, 13 (объект категории среднего риска, 4 класс)

совместно с директором МКОУ ДО ДДТ пгт Кильмезь Макаровой Екатериной Игоревной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывает только выполнен
1	2	3	4	5
1.	Проектная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующая фактически реализованным на объекте решениям, отсутствует	ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон №123-ФЗ); пп. «о» п. 16 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ)	28.03.2022	

2.	На входных дверях складских помещений (холодный склад, костюмерная) с наружной стороны не определены категории по пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 12 ППР в РФ	28.03.2022	
3.	Питание ППКП «Гранд-Магистр 4 АРС» выполнено кабелем марки «ШВВП 2×0,75 2013», не являющегося огнестойким с пониженным дымо- и газовыделением. В запотолочном пространстве имеются кабели марки «ВВГ-П 2×1,5», а также кабельная продукция других марок, не имеющих показателя «LS» (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением)	ч. 2 ст. 82 Закона № 123-ФЗ; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013; ГОСТ Р 53316-2009; и таблица 2 ГОСТ 31565-2012	28.03.2022	
4.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от распределительного щита, установленного в помещении гардероба	п. 4.10 СП 6.13130.2013	28.03.2022	
5.	ППКП «Гранд-Магистр 4 АРС» не осуществляет непрерывный автоматический контроль проводных шлейфов пожарной сигнализации – при снятии с базы точечных дымовых пожарных извещателей на прибор сигнал «внимание» («неисправность») не поступает	п. 5.17 СП 484.1311500.2020 (п. 13.15.2 СП 5.13130.2009)	28.03.2022	
6.	За подвесным потолком типа «Армстронг» имеется пространство, в котором проложены кабели, не имеющие показателя «НГ». Расчеты объема горючей массы изоляции кабелей (проводов), выполненные по методике ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011, не предоставлены	п. 10 таблицы 2 СП 486.1311500.2020 (п. 11 таблицы А.2 приложения А СП 5.13130.2009)	28.03.2022	
7.	На объекте отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций	п. 25 ППР в РФ	28.03.2022	
8.	Установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированные на объекте, находятся в неисправном работоспособном состоянии	п. 54 ППР в РФ, п.п. 3.2.2, 3.2.4 ГОСТ 27.002-2015	28.03.2022	
9.	Отсутствует огнезащитная обработка	п. 13 ППР в РФ	28.03.2022	

	сгораемых (деревянных) конструкций чердачного помещения здания дома творчества		
--	--	--	--

Порядок и способы устранения указанных нарушений определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Непосредственное исполнение указанных нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности является не единственным способом исполнения настоящего предписания. Часть нарушений может быть устранена организационно-распорядительными мероприятиями, либо иными способами, не запрещенными действующим законодательством.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, телефон: (8332) 54-68-33, факс: (8332) 54-69-62, e-mail: firekir@kiroj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован Приказом МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор Кильмезского района
по пожарному надзору Фоминых В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 29 » марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Масков
(подпись)

Директор МКОУ ДО ДЛТ пгт Кильмезь Макарова Е.И.
(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » марта 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору